

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>ITEM 1:</b> | ZOCALO DE CEMENTO CON COLOR |
| <b>UNIDAD:</b> | m2                          |
| <b>CODIGO:</b> | GM-O-ZOC-001                |



### 1. DESCRIPCION

Este ítem comprende el acabado de muros interiores y exteriores con un zócalo de cemento con color, según la altura indicada especificada en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

### 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

#### MATERIALES:

- ARENA FINA
- CEMENTO IP - 30
- OCRE NACIONAL

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El mortero de cemento IP-30 y arena fina a utilizarse será en proporción 1:3 (cemento - arena).

El ocre a emplearse será de buena calidad y de color especificado por el Supervisor de Obra.

### 3. FORMA DE EJECUCIÓN

Previamente se limpiarán las juntas de los muros y tabiques que recibirán éste revestimiento.

Luego se procederá al castigado de muros con mortero de cemento 1:3 enrasando las superficies a regla.

Luego de un frotachado se ejecutará el enlucido de cemento puro y color, con el auxilio de plancha metálica hasta obtener superficies completamente lisas y pulidas.

Se ejecutará una junta horizontal que separe el zócalo del enlucido de yeso y otras

verticales cada 2 m. Estas juntas serán de 1 cm. de ancho.

Como espesor mínimo el zócalo tendrá 1.5 cm.

Si se presentaran defectos en el acabado deberá picarse el paño entero para su nueva ejecución. El costo que demande éste trabajo será por cuenta del Contratista.

#### **4. MEDICIÓN**

El zócalo de cemento con color se medirá por metro cuadrado (m<sup>2</sup>), tomando en cuenta solamente el área neta del trabajo realizado y aprobado por el supervisor de obra.

#### **5. FORMA DE PAGO**

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.